

Brenna - miejscowe zagrożenie w budynku

Data publikacji: 21.12.2011 21:30

W miniony wtorek (20.12.2011) w godzinach popołudniowych dyżurny straży pożarnej w Ustroniu odebrał zgłoszenie, które dotyczyło miejscowego zagrożenie w budynku jednorodzinny.

□

Do zdarzenia doszło w Brennej na ulicy Leśnej. Dyżurny odebrał zgłoszenie informujące o miejscowym zagrożeniu w budynku jednorodzinny. Działania polegały na dokonaniu pomiarów detektorem na obecność czadu w mieszkaniu...

- Po dojechaniu na miejsce ustalono, że w pomieszczeniu znajduje się stary piec kaflowy w którym "napalono". Komin obłożony był częściowo płytami kartonowo - gipsowymi - relacjonuje Michał Swoboda rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie - Przystąpiono do działań. Wygaszono ogień w piecu i przewietrzono pomieszczenia na parterze budynku. Po pomiarze na obecność tlenku węgla odczyt wskazał 0 ppm (sposób wyrażania stężenia). Następnie zdjęto boazerię z sufitu pomieszczenia w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej. Właścicielowi przekazano obiekt na piśmie zalecając sprawdzenie instalacji kominowej.

Na miejscu nie było osób poszkodowanych.

BsK