

# Brenna - ucierpiała jedna osoba - 50 ppm

Data publikacji: 8.02.2012 9:25

Około godziny 20.16 dyżurny Powiatowego Centrum Ratownictwa w Ustroniu otrzymał wezwanie do jednego z domów jednorodzinnych w Brennej.

□

**Wezwanie dotyczyło pomiaru na obecność tlenku węgla. Do zdarzenia doszło wczoraj (07.02.2012) kilkanaście minut po godzinie dwudziestej. Przypuszczalną przyczyną była niedrożność przewodów kominowych.**

**- W budynku dokonano pomiaru stężenia tlenku węgla przy użyciu detektora. Wynik wskazywał 50 ppm (sposób wyrażania stężenia)-** informuje Michał Swoboda rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

W wyniku zdarzenia ucierpiała jedna osoba. - **Poszkodowanej osobie podano tlen i udzielono wsparcia psychicznego, następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego** - dodaje rzecznik straży pożarnej.

Po przewietrzeniu mieszkania dokonano ponownego pomiaru stężenia tlenku węgla. Tym razem wynik był negatywny. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była niedrożność przewodów kominowych.

BsK