

Strażacy przypominają: uważajcie na urządzenia gazowe

Data publikacji: 23.04.2021 18:00

Straż pożarna przypomina – gaz, choć w powszechnym użyciu, wciąż może być śmiertelnie niebezpieczny. W związku z tym strażacy przypominają w jaki sposób prawidłowo obchodzić się z urządzeniami gazowymi.

zdjęcie poglądowe /pixabay.com

Instalacja gazowa znajduje się w wielu domach - **Pamiętaj! Jeżeli w twoim mieszkaniu znajduje się instalacja gazu dostarczanego z sieci gazowej, nie możesz jednocześnie używać gazu płynnego (propan- butan)** – tłumaczą ratownicy. Jeżeli w domu nie ma takiej instalacji, nie powinniśmy robić zbyt dużych zapasów butli gazowych. Jednocześnie w mieszkaniu powinno się jednocześnie przechowywać nie więcej niż dwie butle gazu propan-butan (do 11 kg).

Czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych to nie tylko obowiązek właścicieli budynków, ogrzewanych kotłami węglowymi. Jeżeli w domu używany jest gaz, również nie wolno zapominać o okresowych kontrolach i czyszczeniu - **Nie zatykaj oraz zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych: w urządzeniach gazowych w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza dochodzi do niekompletnego spalania gazu (metanu lub propanu-butanu), którego produktem jest trujący i niewyczuwalny tlenek węgla** – radzi st. kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP. Warto również pamiętać, że domu nie powinno się ogrzewać kuchnią gazową, ponieważ prowadzi to do nagromadzenia szkodliwych produktów spalania – m.in. czadu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

- Używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym, który w przypadku nadmiernego wypływu gazu odetnie jego dopływ.
- Używaj urządzeń gazowych oznaczonych symbolem CE.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika instalacji gaz ziemny oraz gaz propan-butan są nawianiane substancjami o charakterystycznym zapachu. Jeżeli wyczujesz gaz nie zapalaj zapalniczek, otwórz okno, wyjdź z budynku i wezwij pomoc.
- Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań: nie więcej niż dwie butle w mieszkaniu, temperatura to maksymalnie 35 stopni, butla musi znajdować się w pozycji pionowej, musi być oddalona od grzejników i urządzeń, powodujących iskrzenie, a także od urządzeń elektronicznych i kontaktów.
- w pomieszczeniach, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy zapewnić wymaganą przepisami wentylację grawitacyjną;
- jeżeli butla umieszczona jest w szafce lub obudowie, wówczas w najniższym i najwyższym punkcie drzwi albo ścianki od szafki należy wykonać otwory wentylacyjne;
- butli i odbiorników w żadnym przypadku nie należy umieszczać w piwnicy czy innych pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu,
- po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zakręcić wszystkie kurki;
- z pustymi butlami po gazie płynnym należy postępować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak z butlami pełnymi, gdyż zawierają one opary gazu.