

# Zadymienie budynku w Cieszynie

Data publikacji: 19.04.2013 14:20

Na ulicy dojazdowej w Cieszynie wybuchło zadymienie na terenie byłych zakładów mięsnych.

□  
**- Zadymienie na w obiekcie byłych zakładów mięsnych zlokalizowano w jednym z otworów w ścianie budynku. Na miejsce dotarło dziewięć zastępów straży pożarnej. W miejsce zadymienie wypuszczono prądy wody.** – informuje Michał Swoboda, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

PLT

## **Aktualizacja:**

Jak po zakończonej akcji poinformowało JRG Cieszyn - z obiektu byłych zakładów mięsnych wydobywał się gęsty czarny dym. Konstrukcja hali – szkielet stalowy obity blachą i wypełniony pianką termoizolacyjną. Do pomieszczeń na piętrze wprowadzono ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych z jednym prądem wody. Ponieważ działania były nieskuteczne – silne zadymienie i brak określenia miejsca pożaru (pożar ukryty) zdecydowano na użycie kamery termowizyjnej oraz wycięcie otworów w ścianach szkieletowych. W otwory wprowadzono wodę. Zdecydowano także o rozbiórce ściany szkieletowej poniżej pomieszczenia na piętrze, w którym ratownicy próbowali dotrzeć do źródła ognia. Za ścianą szkieletową znajdowała się ściana murowana – postanowiono wyburzyć tą ścianę ręcznie przy użyciu łomów i toporów. Za wyburzoną ścianą znajdowały się dwa pomieszczenia, w których paliły się zgromadzone w nich kserokopiarki. Podano pianę gaśniczą celem ugaszenia.

Stwierdzono także wydobywanie się dymu z dachu budynku. Na dach wprowadzono ratowników i wykonano otwory w poszyciu. Pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury na powierzchni ok. 400 m<sup>2</sup> spalił się styropian ocieplający dach. W poszyciu przy użyciu pił ratowniczych oraz do betonu i stali wykonano przecinki celem ograniczenia pożaru. Następnie wykonano dodatkowe otwory celem obniżenia temperatury na poddaszu oraz ugaszenia pożaru styropianu.

W działaniach brało udział 27 zastępów straży pożarnej (90 strażaków) z całego powiatu cieszyńskiego oraz strażacy PSP z Bielska Białej.

[Zobacz fotoreportaż>>>](#)